

Peters  
Mark & Byggservice

Telefon: 070-559 29 83

Org.nr: 700330-2416

## Besiktningens utlåtande funktions- kontroll av ventilationssystem

Besiktningens datum  
2023-02-16

Godkänd  
 Ej godkänd

Fastighetsbeteckning

Byttan 1

Populärnamn

BRF Lyckeberg

Verksamhet

Lgh

Adress

Gysjögatan 2-20

Ventilationstyp (S,F,FT,FTX)

FTX

Systembeteckning

La 1-18

Byggår

1988

Ombyggnadsår

Tidigare besiktning

2017-03-14

Nästa besiktning

2026-02-16

Fastighetsägare

BRF Lyckeberg

Adress

Gysjögatan 15 57596 Eksjö

Telefon

0381-611432

1=Påpekande 2=Bör åtgärdas 3=Skall åtgärdas  
Anmärkning

Bedöm-  
ning

1=Påpekande 2=Bör åtgärdas 3=Skall åtgärdas Anmärkning	Bedöm- ning

Dagens väderlek

+1 grad mulet lätt vind

Mätinstrument

Swema Flow 236

Kalibrerat datum

2022-10-21

Allmänt omdöme, kommentarer

--

Besiktningens man

Behörighetsnummer

Peter Lundgren C002094

Besiktningens manns underskrift

*Pet Lundgren*

**Peters  
Mark & Byggservice**

Telefon: 070-559 29 83

Org.nr: 700330-2416

## MÄTPROTOKOLL VENTILATION

Flöde  m<sup>3</sup>/h  
 l/s

Fastighet Byttan 1  
Byggnad Gysjögatan 2-20  
Datum 2023-02-16  
Populärnamn BRF Lyckeberg

T/F	Rum	Flöde	Börvärde	Anmärkning
F	Gysjögatan 8 Bad bv	12	10	
F	8 Bad öv	11	15	
F	8 kök	10	10	
F	8 tvätt	14	10	
F	Gysjögatan 10 bad bv	8	10	
F	10 bad öv	8	15	
F	10 kök	9	10	
F	10 tvätt	9	10	
F	Gysjögatan 6 bad bv	10	10	
F	6 bad öv	10	15	
F	6 tvätt	12	10	
F	6 kök	10	10	
F	Gysjögatan 2 bad bv	8	10	
F	2 bad öv	8	15	
F	2 tvätt	13	10	
F	2 kök	7	10	
F	Gysjögatan 5 bad	18	15	
F	5 kök	9	10	
F	Gysjögatan 7 bad	13	15	
F	7 tvätt	14	10	
F	7 kök	13	10	
T	7 vard	14	15	
T	7 sov	12	10	
F	Gysjögatan 9 bad	7	15	låga flöden
F	9 kök	9	10	
T	9 vard	9	15	
T	9 sov	12	10	
F	Gysjögatan 11 kök	12	10	
F	11 bad	16	15	
F	11 tvätt	10	10	
T	11 vard	17	15	
T	11 sov	8	10	
F	Gysjögatan 13 bad	21	15	
F	13 tvätt	10	10	
F	13 kök	10	10	
T	13 vard	11	15	

T = Tilluft, F = Frånluft

Instrument

Varmtrådsanemometer SWEMA 3000 + stos



# INTYG - OVK

*Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1*


Fastighetsbeteckning: Byttan 1  
Adress: Gysjögatan 2-20  
Byggnad/Lägenhet: Lägenheter  
Systembeteckning: La1-18  
Betjäna: Lägenheter

Kontrollen utförd: 2023-02-16  
Resultatet av kontrollen: Godkänd  
Besiktningsman: Peter Lundgren  
Behörighet: Riksbehörighet C002094  
Företag: Peters Mark o Byggservice  
Adress:  
Ort: 575 91 Eksjö  
Tel: 070-5592983

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Nästa funktionskontroll utförs senast:

2026-02-16



*Underskrift*

**Funkis**  
Funktionskontrollanterna i Sverige  
Hemsida [www.funkis.se](http://www.funkis.se)

Medlem i FunkiS nr: 5617

Enligt förordning skall byggnadens ägare anså intyget på väl synlig plats i byggnaden.